



МЧС РОССИИ
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Отделение НД и ПР № 11 по Хивскому, Агульскому Курахскому и Сулейман-Стальскому районам

с. Касумкент.
(место составления акта)

"26" сентября 2017 г.
(дата составления акта)
14 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 126

По адресу: С.Стальский район, с. Касумкент.
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 126 от 04 сентября 2017 г. начальника ОНД и ПР по № 11 по Хивскому, Агульскому, Курахскому и Сулейман-Стальскому районам ГУ МЧС России по РД старшего лейтенанта вн. службы Агабекова Р.Я

была проведена внеплановая проверка в отношении: МКДОУ «Касумкентский детский сад № 3»

Дата и время проведения проверки 10 ч.00 м. 26.09.2017 г. по 13 ч.00 м 26.09.2017 г.

Общая продолжительность проверки: 1 день

Акт составлен: старшим дознавателем ОНД и ПР по № 11 капитаном вн. службы Керимхановым В.К.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
(заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующая Аминова Р.Н. 11 ч. 30 мин 11.09. 2017 г. / /
подпись

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившее проверку: старший дознаватель ОНД и ПР № 11 капитан вн. службы Керимханов В.К.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовала: Заведующая Аминова Р.Н.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми

-полы на путях эвакуации выполнены материалом без подтверждения соответствия требованиям пожарной безопасности (п.5 ст.52 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.);

- из помещения спальни 1-ой младшей группы отсутствует 2-й эвакуационный выход (п. 34 ППРФ № 390), СП 1.13130 2009 п.4.2.6);

- здание ДОУ не обеспечено потребное количество огнетушителей (ППР № 390 п. 70);



МЧС РОССИИ
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Отделение НД и ПР № 11 по Хивскому, Агульскому Курахскому и Сулейман-Стальскому районам

с. Касумкент.
(место составления акта)

" 26 " сентября 2017 г.
(дата составления акта)
14 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 126

По адресу: С.Стальский район, с. Касумкент.
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 126 от 04 сентября 2017 г. начальника ОНД и ПР по № 11 по Хивскому, Агульскому, Курахскому и Сулейман-Стальскому районам ГУ МЧС России по РД старшего лейтенанта вн. службы Агабекова Р.Я

была проведена внеплановая проверка в отношении: МКДОУ «Касумкентский детский сад № 3»

Дата и время проведения проверки 10 ч.00 м. 26.09.2017 г. по 13 ч.00 м 26.09.2017 г.

Общая продолжительность проверки: 1 день

Акт составлен: старшим дознавателем ОНД и ПР по № 11 капитаном вн. службы Керимхановым В.К.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
(заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующая Аминова Р.Н. 11 ч. 30 мин 11.09. 2017 г. / /
подпись

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившее проверку: старший дознаватель ОНД и ПР № 11 капитан вн. службы Керимханов В.К.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовала: Заведующая Аминова Р.Н.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми

-полы на путях эвакуации выполнены материалом без подтверждения соответствия требованиям пожарной безопасности (п.5 ст.52 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.);

- из помещения спальни 1-ой младшей группы отсутствует 2-й эвакуационный выход (п. 34 ППРФ № 390), СП 1.13130 2009 п.4.2.6);

- здание ДОУ не обеспечено потребное количество огнетушителей (ППР № 390 п. 70);

- двери на путях эвакуации из 1-ой младшей группы открываются не по направлению к выходу (п. 34 ППР РФ № 390), СП 1.13130 2009 п.4.2.6);
- на путях эвакуации не произведен монтаж эвакуационного освещения «Выход» от независимого источника питания (п. 43 ППР РФ № 390), (ВСН 59-88 п.2.3, НПБ 104-03* таблица 1, п.1 «б»);
- противопожарный щит не укомплектован требуемым противопожарным инвентарем(п.482 ППР РФ № 390);
- не обеспечивается в соответствии с годовым планом-графиком выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем автоматических установок пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией (ППР РФ № 390 п. 63)
- рядом с противопожарным щитом не установлена бочка с водой объемом не менее 200 литров (ППР РФ №390 п.483)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: _____

Подписи лиц, проводивших проверку: Керимханов Виталий Керимханович

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Аминова Раисат Надировна / /

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"26" сентября 2017 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица, проводившего проверку)

